

Relevé des registres SST du 01/07 au 30/09/2019

Directions	Remarques	Nombre	Actions
DPMA	Aucune remarque particulière		
CAB	Aucune remarque particulière		
CGAER	Aucune remarque particulière		
SG	Chute d'une pierre d'un mur de jardin mitoyen	1	Intervention BSMB : pierre ramassée, mur consolidé.
	Pot de fleur sur un rebord de fenêtre	1	Pot de fleur retiré
	Faux contact pour un interrupteur	1	Réparation effectuée
DGPE	problème d'accès côté sud, suite à panne (dispositif CEPHYA)	1	Intervention BSMB : changement complet des passages contrôlés BJ sud-été 2019.
DGER	Aucune remarque particulière		
DGAL	Risque de chute d'une partie du plafond en salle C3 cela ressemble à une planche de soutènement (en bois ou en ciment). Cette partie se trouve au dessus du premier épi des rayonnages mobiles (juste à gauche en entrant dans la salle).	1	Intervention BSMB : latte à problème déposée.
	Comportement déplacé d'un agent, notamment au cours d'une réunion de bureau, générateur de stress pour le reste de l'équipe	1	Avertissement de la hiérarchie, convocation de l'agent
	Problèmes récurrents de ventilation : souffle d'air froid dans certains bureaux : problèmes de réglage, encrassement des bouches de ventilation	3	Intervention BSMB : saisine écrite du représentant du propriétaire (France Mutualiste / DEDALE).
	Présences de mites alimentaires dans certains bureaux de la DGAL (4ème et 5ème étage)	1	Consigne donnée aux agents : ne pas laisser de nourriture dans les bureaux.
	Suite à un malaise d'un agent, alerte de sa hiérarchie quant au manque de connaissance des consignes quand survient ce type de situation : comment agir, qui prévenir	1	Message de rappel aux agents sur la conduite à tenir lors de la survenue de ce genre de situation (rappel de l'existence de la liste des SST affichée dans les bureaux, contacter le 18, ainsi que rappel de quelques règles élémentaires du type ne pas donner à manger et à boire à l'agent, ne pas mobiliser l'agent en cas de chute etc.)